



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-96-00, Факс (347) 279-96-04

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 054-2024 от « 7 » мая 20 24 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Передвижная с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория ИНН 0278005403

Акционерное общество «Нефтеавтоматика»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24

телефон +7-(347) 279-88-99

(юридический адрес предприятия, телефон)

зарегистрирована в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до 1000 В

(до и /или/ выше 1000 В)

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений согласно приложению(ям) № 1

Свидетельство недействительно без приложения

Свидетельство выдано на основании акта проверки электролаборатории

№ 29-16/54А от « 7 » мая 20 24 г.

Срок действия свидетельства установлен до « 7 » мая 20 27 г.


Врио заместителя руководителя

(должность)

И.В. Чекенев

(Ф.И.О.)

М.П.



ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-96-00, Факс (347) 279-96-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РЕГИСТРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 054-2024 от « 7 » мая 20 24 г.

электролаборатория ИНН 0278005403

Акционерное общество «Нефтеавтоматика»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24

телефон +7-(347) 279-88-99

(юридический адрес предприятия, телефон)

**Перечень разрешённых видов испытаний и измерений электрооборудования
и электроустановок напряжением до 1000 В:**

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
3. Проверка заземляющего устройства.
4. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников.
5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль или непосредственное измерение тока однофазного замыкания).
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
7. Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).
8. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР). Проверка функционирования полностью собранных схем при различных значениях напряжения оперативного тока.
9. Измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений, зон и площадок.
10. **Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 1 кВ включительно** (измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц, испытание повышенным напряжением основной изоляции, испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток, снятие характеристик намагничивания, измерение коэффициента трансформации, измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току, испытание встроенных трансформаторов тока).
11. **Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 1кВ включительно** (измерение сопротивления изоляции, испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты, проверка качества болтовых контактных соединений шин, проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений, контроль сварных контактных соединений, испытание проходных изоляторов).
12. **Испытание и измерение аккумуляторных батарей напряжением до 1 кВ включительно** (измерение сопротивления изоляции, проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи).




13. Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ включительно (определение возможности включения без сушки электродвигателей, измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления постоянному току, измерение зазоров между статором и ротором, измерение зазоров в подшипниках скольжения, измерение воздухоохладителя гидравлическим давлением, проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом, проверка работы электродвигателя под нагрузкой).

Приложение № 1 к свидетельству выдано на основании акта проверки электролаборатории:

№ 29-16/54А от « 7 » мая 2024 г.

Врио заместителя руководителя
(должность)

М.П.



И.В. Чекенев
(Ф.И.О.)